(ബി) 110 കെ.വി. സ്റ്റേഷനാക്കി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) കൊടുങ്ങല്ലൂർ 66 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ 110 കെ.വി. ആയി ഉയർത്തുന്നതിന് കൊടകരയിൽ നിന്നും ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്കും ഉള്ള 110 കെ.വി. ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബോർഡിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത ലൈനുകളുടെ ജോലി 2002-ൽ ആരംഭിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്റ്റേഷന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ജോലി തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും.

ഇടപ്പോൺ കായംകുളം 110 കെ.വി. ലൈൻ

104 (1256) ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഇടപ്പോൺ കായംകുളം 110 കെ.വി. ലൈൻ വലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ വെട്ടിമാറ്റിയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ കോമ്പൻസേഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) ഇവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന്റെ നടപടി ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ;

(സി) നഷ്ടപരിഹാര തുക ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുതന്നെ നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി&സി) രണ്ടാംഘട്ടത്തിലെ 117 കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്. അതിൽ 26 കേസുകളിലായി 3,14,252 രൂപയുടെ ഡി.ബി.എസ്. (നഷ്ടപരിഹാര പട്ടിക) പാസ്സായി. 7 കേസുകളിലായി 74,057 രൂപയുടെ ഡി.ബി.എസ്. സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു. ബാക്കി 84 കേസുകളിൽ അവാർഡ് എൻക്വയറി, ഡി.വി.എസ്. തയ്യാറാക്കൽ തുടങ്ങിയ നടപടികൾ എടുത്തുവരുന്നു. ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് കഴിയുന്നതും വേഗം നഷ്ടപരിഹാരതുക കൊടുത്തുതീർക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം

105 (1257) ശ്രീ. കെ. സി. വേണുഗോപാൽ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(എ) ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ വൈദ്യുതി വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി ഈ സർക്കാർ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശദമാക്കാമോ ;

(ബി) ഇതിനായി ഇതിനകം എന്തു തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ;

(സി) നഗരത്തിൽ പുതിയതായി സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

(ഡി) നഗരത്തിലെ വൈദ്യുതി വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) പുന്നപ്ര സബ്സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ട് 40 എം.വി.എ. 110/66 കെ.വി. ട്രാൻസ്ഫോർമർ മാറ്റി പകരം രണ്ട് 63 എം.വി.എ. ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ സ്ഥാപിച്ച് സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ 5.5 കി.മീറ്റർ 11 കെ.വി. ഓവർഹെഡ് ലൈനും 0.7 കി.മീറ്റർ 11 കെ.വി. കേബിളും സ്ഥാപിച്ച് പുതുതായി 19 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. 28 കി.മീറ്റർ എൻ.ടി.ലൈൻ നിർമ്മിക്കുകയും 1.5 കി.മീറ്റർ ലൈനിലെ കണ്ടക്ടർ മാറ്റി ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ബി) മേൽപ്പറഞ്ഞ ജോലികൾക്കായി മൊത്തം 288.97 ലക്ഷം രൂപ ചെലവായതായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(സി&ഡി) പുന്നപ്ര 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ 220 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനായി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പണികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

സഹകരണ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ നടപടി

106 (1258) ശ്രീ. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) സഹകരണ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നയം സംസ്ഥാന ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളെക്കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കുവാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകുമോ ;

(ബി) 1997-98, 1998-99, 1999-2000 1-4-2000 മുതൽ 31-12-2000 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കോട്ടയം ജില്ലാ സഹകരണബാങ്കിൽ നിന്നും ഒരു കോടി രൂപയിലധികം ലോൺ എത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ;

(സി) ഇതിൽ എത്ര സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, എത്ര സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ഡി) കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മീനടം പ്രിയദർശിനി സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിന് ടേം ലോൺ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നും നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മില്ലിന്റെ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി അറിവുണ്ടോ ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly